



## Ausschreibungstext: Ampatop F black schwarze Winddichtung für Fassaden mit offenen Fugen

Position	Leistungsbeschreibung														
1	<p>Allgemeines Fassadenbahnen verhindern das Durchströmen der wärmegeprägten Konstruktion mit kalter Aussenluft, das heisst, alle Fugen, Spalten, Überlappungen und Anschlüsse müssen winddicht ausgebildet sein. Beschädigungen in der Fläche sind zu vermeiden, Durchdringungen sind winddicht abzudichten.</p> <p>Technische Daten:</p> <table><tr><td>Rollenmasse:</td><td>1,5 m x 50 m / 3,0 m x 30 m</td></tr><tr><td>s<sub>D</sub>-Wert:</td><td>0,09 m</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>200 g/m<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Brandverhalten:</td><td>E, EN 13 501-1</td></tr><tr><td>Freibewitterungszeit:</td><td>3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)</td></tr><tr><td>UV-Stabilität:</td><td>&gt;10 Jahre</td></tr><tr><td>CE-Kennzeichnung:</td><td>EN 13859-2:2014</td></tr></table>	Rollenmasse:	1,5 m x 50 m / 3,0 m x 30 m	s <sub>D</sub> -Wert:	0,09 m	Gewicht:	200 g/m <sup>2</sup>	Brandverhalten:	E, EN 13 501-1	Freibewitterungszeit:	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)	UV-Stabilität:	>10 Jahre	CE-Kennzeichnung:	EN 13859-2:2014
Rollenmasse:	1,5 m x 50 m / 3,0 m x 30 m														
s <sub>D</sub> -Wert:	0,09 m														
Gewicht:	200 g/m <sup>2</sup>														
Brandverhalten:	E, EN 13 501-1														
Freibewitterungszeit:	3 Monate (vor Installation der Fassadenverkleidung)														
UV-Stabilität:	>10 Jahre														
CE-Kennzeichnung:	EN 13859-2:2014														
2	<p>Unterkonstruktion Erstellen oder ergänzen der Unterkonstruktion bei Bauteilen, wo eine Fassadenbahn nicht direkt auf der bestehenden Konstruktion befestigt werden kann.</p> <p>Menge.....m<sup>2</sup>                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....</p>														
3	<p>Liefern und verlegen der Fassadenbahn Ampatop F black Fassadenbekleidung schnellstmöglich ausführen. Sie muss jedoch spätestens nach 3 Monaten montiert sein. Die Fugenbreite darf bis 50 mm betragen. Die einzelnen Fassadenelemente sind mindestens doppelt so breit zu wählen. Der gesamte Öffnungsanteil darf 40% nicht übersteigen.</p> <p>Fachgerechte Verlegung der Bahn nach Hersteller-Angaben. Ampatop F black wird faltenlos und straff gespannt, mit der schwarzen Seite nach aussen, auf der Unterkonstruktion verlegt. Die Befestigung mittels Tackerklammern darf nur unsichtbar im Überlappungsbereich erfolgen und wird vorteilhafterweise mit einer Konterlattung überdeckt. Sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Überlappungen betragen 15 cm und werden mit Ampacoll UV winddicht verklebt. Klebestellen gründlich anreiben. Als nächstes wird die Konterlattung verlegt und damit die Fassadenbahn endgültig auf der Unterkonstruktion befestigt. Sichtbare, der Witterung ausgesetzte Klammerstellen usw. stellen mögliche Undichtheiten dar und sind zu vermeiden. Verwenden Sie Befestigungsmittel, die mindestens verzinkt sind oder besser aus nicht rostendem Stahl bestehen.</p> <p>Menge.....m<sup>2</sup>                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....</p>														

4 Abdichtungsarbeiten (Zuschläge zu Position 3)

4.1 Randanschlüsse

Anschlüsse an abgrenzende Bauteile wie glatte, staubfreie Fensterrahmen usw. werden mit Ampacoll UV oder Ampacoll Superfix winddicht verklebt. Anschlussbreiten betragen mindestens 10 cm. Ist dies nicht möglich, ist eine mechanische Sicherung auszuführen.

Menge.....lfm                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

4.2 Durchdringungen

Durchdringungsanschlüsse, an Lüftungs- oder Elekrorohre, Pfetten, Sparren usw., werden mit Ampacoll UV oder Ampacoll Superfix winddicht verklebt. Bei Verwendung von Ampacoll UV ist auf porösen, staubigen oder rauhen Untergründen ein Voranstrich mit Ampacoll Airmax oder Primax notwendig.

Menge.....lfm                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

4.3 Anschlüsse an Fenster und Aussentüren

Ampatop F black wird winddicht mittels Ampacoll UV oder Ampacoll Superfix an den Bauteilrahmen angeschlossen und ist gegebenenfalls mechanisch zu sichern.

Menge.....lfm                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

4.4 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

4.5 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

4.6 Abwicklung: >100 cm bis 200 cm

(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Aufbordungen und werden dort aufgeführt)

Menge.....Stück                      Einheitspreis.....                      Gesamtpreis.....

5 Vorbehandlung ungeeigneter Untergründe (Zuschlag zu Position 4)

Anschlüsse auf poröse, staubige oder rauhe Untergründe wie Mauerwerk, Beton, rohes Holz etc. sind bei Verwendung von Ampacoll UV mit Ampacoll Airmax oder Primax vorzustreichen.

6 Bezugsquelle und Dokumentation

Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungstipps sind den Produkteinlegern zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack AG  
Seebleichestrasse 50  
9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00  
Fax. 071 858 38 37  
Mail: [ampack@ampack.ch](mailto:ampack@ampack.ch)  
[www.ampack.ch](http://www.ampack.ch)

## **Hinweis**

### **Inhaltliche Überlegungen**

Anpassungen durch den Benutzer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

### **Rechtliche Überlegungen**

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

### **Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG**

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG  
Ulrich Höing  
Leiter Technik und Entwicklung  
Seebleichstrasse 50  
CH-9400 Rorschach  
+41 71 858 38 00 Tel  
+41 71 858 38 37 Fax  
[ulrich@ampack.ch](mailto:ulrich@ampack.ch)

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

Zuletzt aktualisiert: 03.01.2019